



BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

BEKNOPT VERSLAG

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET
WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE
NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN
CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND
EN DE LANDBOUW

COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE
SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES
INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES
NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE
L'AGRICULTURE

dinsdag

mardi

16-07-2002

16-07-2002

10:11 uur

10:11 heures

INHOUD

Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de 1
minister van Economie en Wetenschappelijk
Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid,
over "de vergadering van de werkgroep P86"
(nr. 7687)

Sprekers: **Hagen Goyvaerts, Olivier
Deleuze**, staatssecretaris voor Energie en
Duurzame Ontwikkeling

SOMMAIRE

Question de M. Hagen Goyvaerts au ministre de 1
l'Economie et de la Recherche scientifique,
chargé de la Politique des grandes villes, sur "la
réunion du groupe de travail P86" (n° 7687)

Orateurs: **Hagen Goyvaerts, Olivier
Deleuze**, secrétaire d'Etat à l'Energie et au
Développement durable

COMMISSIE VOOR HET
BEDRIJFSLEVEN, HET
WETENSCHAPSBELEID, HET
ONDERWIJS, DE NATIONALE
WETENSCHAPPELIJKE EN
CULTURELE INSTELLINGEN, DE
MIDDENSTAND EN DE
LANDBOUW

van

DINSDAG 16 JULI 2002

10:11 uur

COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE
LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE
L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS
SCIENTIFIQUES ET
CULTURELLES NATIONALES, DES
CLASSES MOYENNES ET DE
L'AGRICULTURE

du

MARDI 16 JUILLET 2002

10:11 heures

De vergadering wordt geopend om 10.11 uur door de heer Jos Ansoms, voorzitter.

01 **Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over "de vergadering van de werkgroep P86" (nr. 7687)**

(Het antwoord zal worden verstrekt door de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer.)

01.01 **Hagen Goyvaerts (VLAAMS BLOK):** De titel van mijn vraag, die misschien wat geheimzinnig overkomt, verwijst niet naar een of andere logevennootschap, maar naar een werkgroep binnen het ministerie van Economische Zaken die zich met het bestuur van energie bezighoudt. Er is een probleem met het onderhoud van de laagspanningsnetten. De betrokken intercommunales respecteren de wettelijke bepalingen niet, waardoor een probleem van veiligheid voor goederen en personen is ontstaan. Er zijn geregeld defecten en een aantal elementaire werken wordt systematisch niet uitgevoerd. Er is zelfs al een brand geweest door kortsluiting.

Met betrekking tot deze problematiek van overspanning, kortsluiting en elektrocutie van de

La séance est ouverte à 10.11 heures par M. Jos Ansoms, président.

01 **Question de M. Hagen Goyvaerts au ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, sur "la réunion du groupe de travail P86" (n° 7687)**

(La réponse sera fournie par le secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint à la ministre de la Mobilité et des Transports.)

01.01 **Hagen Goyvaerts (VLAAMS BLOK):** Le titre de ma question, qui peut sembler quelque peu énigmatique, ne concerne pas l'une ou l'autre société obscure mais un groupe de travail créé au sein du ministère des Affaires économiques et chargé de la gestion de l'énergie. L'entretien des réseaux de basse tension pose problème. Les intercommunales responsables de cet entretien ne respectent pas les dispositions légales, mettant ainsi en péril la sécurité des biens et des personnes. Des défaillances sont régulièrement constatées et certains travaux élémentaires sont systématiquement omis.

Concernant cette problématique de surtension, de court-circuit et d'électrocution des réseaux à basse

laagspanningsnetwerken is een aantal vergaderingen gehouden met de werkgroep om met alle betrokken partijen de feiten op een rij te zetten. Wat was hiervan het resultaat? Is er een plan van aanpak en een timing opgesteld om dit probleem definitief op te lossen?

01.02 Minister Olivier Deleuze (Nederlands): Deze vraag gaat over de reglementering inzake de veiligheid van elektrische installaties, opgesteld in toepassing van de wet van 10 maart 1981. Dit reglement werd goedgekeurd op voorstel van de ministers bevoegd voor Energie en Veiligheid op het Werk. De werkgroep is samengesteld uit werkgevers en werknemers, federaties geïnteresseerd in deze materie en ambtenaren uit de twee betrokken administraties.

Het net voor distributie van laagspanningselektriciteit heeft een omvang van 115.000 kilometer, waarvan 53.000 kilometer bovengronds en het telt 4 miljoen abonnees. De gebreken aan het bovengrondse net zijn door de betrokken diensten van mijn departement onderzocht en blijken niet allemaal even ernstig. De betrokken distributeurs hebben ondertussen de zwaarste gebreken binnen een redelijke termijn opgelost.

De werkgroep heeft op 27 juni de aanpassing van het reglement besproken. Er is een nieuwe vergadering gepland om volgende doelstellingen te realiseren. Enerzijds moet men de lokale instanties sensibiliseren om hun verantwoordelijkheid op te nemen via de intercommunales voor stroomdistributie en anderzijds wil men een tijdschema voor de lokale instanties bepalen om het net in orde te brengen en een programma opzetten voor een permanente controle van het net.

01.03 Hagen Goyvaerts (VLAAMS BLOK): zestigduizend kilometer van het netwerk loopt bovengronds, waarvan ongeveer 20.000 kilometer met blanke koperdraad. Precies daar, bij de huisaansluitingen zit het probleem. Het budget dat voor de financiering van het programma is uitgetrokken, mag niet van de overheid komen, maar wel van de stroomleveranciers of de intercommunales. Hierdoor kan het probleem van de onveiligheid op korte termijn worden opgelost. Er is een aantal gevallen bekend waar de verzekeringsmaatschappijen niet hebben uitbetaald omdat Electrabel zijn taak verzuimd had. Soms heeft men de indruk dat het bij Electrabel en de intercommunales enkel om geldgewin gaat.

tension, plusieurs réunions se sont tenues avec le groupe de travail pour passer en revue les faits avec toutes les parties concernées. A quels résultats ces réunions ont-elles abouti? Un plan d'attaque et un calendrier ont-ils été élaborés afin d'apporter une solution définitive à ce problème?

01.02 Olivier Deleuze, secrétaire d'Etat (en néerlandais): Cette question a trait à la réglementation relative à la sécurité des installations électriques, arrêtée en application de la loi du 10 mars 1981. Cette réglementation a été adoptée sur proposition des ministres qui ont l'Energie et la Sécurité au Travail dans leurs attributions. Le groupe de travail est composé d'employeurs et de travailleurs, des fédérations concernées par cette matière et de fonctionnaires des deux administrations.

Le réseau de distribution d'électricité basse tension représente 115.000 kilomètres, dont 53.000 kms en aérien. Les abonnés sont au nombre de 4 millions. Les services concernés de mon département ont examiné les lacunes du réseau en surface et il semble qu'elles ne présentent pas toutes le même degré de gravité. Entre temps, les distributeurs concernés ont remédié aux problèmes les plus importants dans un délai raisonnable.

Le 27 juin, le groupe de travail a discuté l'adaptation du règlement. Une nouvelle réunion est prévue pour réaliser les objectifs suivants. D'une part, il faut sensibiliser les instances locales afin qu'elles assument leurs responsabilités via les intercommunales chargées de la distribution d'électricité et, d'autre part, on veut fixer un calendrier pour les instances locales afin de mettre le réseau en ordre et d'élaborer un programme pour un contrôle permanent du réseau.

01.03 Hagen Goyvaerts (VLAAMS BLOK): 60.000 kilomètres du réseau sont placés en surface, dont quelque 20.000 kilomètres sont en fil de cuivre blanc. C'est précisément là, au niveau des raccordements aux habitations, que réside le problème. Le budget qui a été réservé pour le financement du programme ne peut venir des pouvoirs publics, mais des fournisseurs d'électricité ou des intercommunales. Cela permettra de résoudre à court terme le problème de l'insécurité. On connaît un certain nombre de cas où les compagnies d'assurances n'ont pas payé, parce qu'Electrabel avait omis de remplir sa mission. On a parfois l'impression qu'Electrabel et les intercommunales ne pensent qu'à l'appât du gain.

Alle elektriciteitsnetten in dit land zijn aan keuring onderworpen. Ik heb de indruk dat die aansluitingen niet door een extern bureau worden gekeurd. Daar lijkt momenteel een lacune te bestaan.

Het incident is gesloten.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.20 uur.

Tous les réseaux électriques de notre pays sont soumis à des contrôles. J'ai l'impression que ces raccordements ne sont pas agréés par un bureau externe. Voilà où semble s'être glissée une lacune.

L'incident est clos.

La réunion publique de commission est levée à 10.20 heures.