

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

27 octobre 2022

PROJET DE LOI**relatif à l'amélioration
de la qualité de l'air intérieur
dans les lieux fermés
accessibles au public****AMENDEMENTS**déposés en séance plénière

*Voir:*Doc 55 **2820/ (2021/2022):**

- 001: Projet de loi.
- 002: Amendements.
- 003: Rapport de la première lecture.
- 004: Articles adoptés en première lecture.
- 005: Rapport de la deuxième lecture.
- 006: Texte adopté en deuxième lecture.

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

27 oktober 2022

WETSONTWERP**betreffende de verbetering
van de binnenluchtkwaliteit
in gesloten plaatsen die
publiek toegankelijk zijn****AMENDEMENTEN**ingediend in de plenaire vergadering

*Zie:*Doc 55 **2820/ (2021/2022):**

- 001: Wetsontwerp.
- 002: Amendementen.
- 003: Verslag van de eerste lezing.
- 004: Artikelen aangenomen in eerste lezing.
- 005: Verslag van de tweede lezing.
- 006: Tekst aangenomen in tweede lezing.

07993

N° 5 DE MME FONCK

Art. 3

Dans le § 1^{er}, remplacer les alinéas 1^{er} et 2 par ce qui suit:

“Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le niveau de référence A est une concentration de CO₂ dans les lieux qui est généralement inférieure à 900 ppm ou un débit minimal de ventilation et de purification de l’air, comme stipulé en troisième paragraphe de cet article, de 40 m³ par heure et par personne dont au moins 25 m³ par heure et par personne de ventilation avec de l’air extérieur.

Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le niveau de référence B est une concentration de CO₂ dans les lieux qui est généralement inférieure à 1 200 ppm ou un débit minimal de ventilation avec l’air extérieur de 25 m³ par heure et par personne.”

JUSTIFICATION

La loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d’application imposent déjà une série de normes en matière de ventilation pour protéger la santé des travailleurs. C’est pourquoi le présent amendement précise que les règles prévues par le projet de loi ne portent pas préjudice à l’application des règles actuelles prévues par ou en vertu de la loi du 4 août 1996.

Catherine FONCK (Les Engagés)

Nr. 5 VAN MEVROUW FONCK

Art. 3

In § 1 het eerste en het tweede lid vervangen als volgt:

“Onverminderd de bepalingen vervat in of krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is het referentieniveau A een CO₂-concentratie in de plaatsen die gewoonlijk lager is dan 900 ppm of een minimum debiet aan ventilatie en luchtzuivering, zoals bepaald in paragraaf 3 van dit artikel, van 40 m³ per uur en per persoon waarvan minstens 25 m³ per uur en per persoon aan ventilatie met buitenlucht.

Onverminderd de bepalingen vervat in of krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is het referentieniveau B een CO₂-concentratie in de plaatsen die gewoonlijk lager is dan 1 200 ppm of een minimum debiet aan ventilatie met buitenlucht van 25 m³ per uur en per persoon.”

VERANTWOORDING

De wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan leggen reeds een reeks ventilatienormen op ter bescherming van de gezondheid van de werknemers. Om die reden verduidelijkt dit amendement dat de bepalingen van het wetsontwerp geen afbreuk doen aan de toepassing van de huidige bepalingen vervat in of krachtens de wet van 4 augustus 1996.

N° 6 DE MME FONCK**Art. 4****Apporter les modifications suivantes:****1° supprimer l'alinéa 2;****2° dans l'alinéa 3, remplacer les mots "Il détermine également" par les mots "*Le Roi détermine*".****JUSTIFICATION**

Les enjeux de santé publique imposent une application des nouvelles obligations en matière d'amélioration de la qualité de l'air intérieur présent dans tout lieu fermé accessible au public. C'est aux différentes autorités de déployer un soutien logistique et financier pour en permettre la concrétisation.

Catherine FONCK (Les Engagés)**Nr. 6 VAN MEVROUW FONCK****Art. 4****De volgende wijzigingen aanbrengen:****1° het tweede lid weglaten;****2° in het derde lid de woorden "Hij bepaalt ook" vervangen door de woorden "*De Koning bepaalt*".****VERANTWOORDING**

De volksgezondheid vereist dat de nieuwe verplichtingen met het oog op een betere binnenluchtkwaliteit gelden voor alle publiek toegankelijke gesloten plaatsen. De diverse overheden hebben de taak te zorgen voor logistieke en financiële steun om zulks te verwezenlijken.

N° 7 DE MME FONCK

Art. 2

Remplacer le 2° par ce qui suit:

“2° Lieu fermé accessible au public: lieu tel que défini à l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac;”

Catherine FONCK (Les Engagés)

Nr. 7 VAN MEVROUW FONCK

Art. 2

Het bepaalde onder 2° vervangen als volgt:

“2° voor het publiek toegankelijke gesloten plaats: plaats zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook;”