

**SENAT DE BELGIQUE****SESSION DE 1990-1991**

15 JANVIER 1991

**LE DECLASSEMENT  
DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES****AMENDEMENT DE Mme DARDENNE  
ET M. GRYP**

aux recommandations proposées par la Commission  
d'Information et d'Enquête en matière de sécurité  
nucléaire

**CHAPITRE 3 — LE DECLASSEMENT  
DES CENTRALES NUCLEAIRES****Recommandation 8 (nouvelle)**

Ajouter une recommandation 8 (nouvelle), rédigée  
comme suit :

« 8. Pour les centrales nucléaires, les opérations de  
démantèlement doivent s'arrêter après les niveaux 1  
et 2. Au-delà, les installations restent en l'état et sont  
utilisées comme bâtiments de stockage pour les

**R. A 14219***Voir :***Documents du Sénat :**

- 113-1 (S.E. 1988) : Proposition de résolution.
- 113-2 (S.E. 1988) : Deuxième rapport — Conclusions.
- 113-3 (S.E. 1988) : Rapport sur la sécurité des installations nucléaires.
- 113-4 à 9 (S.E. 1988) : Amendements.
- 113-10 (S.E. 1988) : Recommandations.
- 113-11 (S.E. 1988) : Rapport sur la sécurité et la sûreté des transports de matières nucléaires.
- 113-12 (S.E. 1988) : Recommandations.
- 113-13 (S.E. 1988) : Rapport sur la problématique des déchets radioactifs.
- 113-14 à 17 (S.E. 1988) : Amendements.
- 113-18 (S.E. 1988) : Recommandations.
- 113-19 (S.E. 1988) : Rapport sur le déclassé des installations nucléaires.
- 113-20 (S.E. 1988) : Rapport sur la problématique des déchets radioactifs — Cas des petits producteurs.

**BELGISCHE SENAAT****ZITTING 1990-1991**

15 JANUARI 1991

**DE ONTMANTELING  
VAN DE KERNINSTALLATIES****AMENDEMENT VAN Mevr. DARDENNE  
EN DE HEER GRYP**

op de aanbevelingen voorgesteld door de Commissie  
van Informatie en Onderzoek inzake nucleaire  
veiligheid

**HOOFDSTUK 3 — DE ONTMANTELING  
VAN KERNCENTRALES****Aanbeveling 8 (nieuw)**

Een aanbeveling 8 (nieuw) toe te voegen, luidende :

« 8. Voor de kerncentrales moeten de ontman-  
tingswerkzaamheden beëindigd worden nadat het  
niveau 1 en het niveau 2 zijn bereikt. Daarna wordt er  
aan de centrales niet meer gewerkt en worden zij

**R. A 14219***Zie :***Gedr. St. van de Senaat :**

- 113-1 (B.Z. 1988) : Voorstel van resolutie.
- 113-2 (B.Z. 1988) : Tweede verslag — Conclusies.
- 113-3 (B.Z. 1988) : Verslag over de veiligheid van de kerninstallaties.
- 113-4 tot 9 (B.Z. 1988) : Amendementen.
- 113-10 (B.Z. 1988) : Aanbevelingen.
- 113-11 (B.Z. 1988) : Verslag over de veiligheid en de beveiliging van kern-materiaal.
- 113-12 (B.Z. 1988) : Aanbevelingen.
- 113-13 (B.Z. 1988) : Verslag over de problematiek in verband met het kernafval.
- 113-14 tot 17 (B.Z. 1988) : Amendementen.
- 113-18 (B.Z. 1988) : Aanbevelingen.
- 113-19 (B.Z. 1988) : Verslag over de ontmanteling van de kerninstallaties.
- 113-20 (B.Z. 1988) : Verslag over de problematiek van kernafval. — De kleine producenten.

déchets conditionnés issus des phases 1 et 2 et pour le stockage éventuel d'autres déchets hautement actifs conditionnés. »

#### Justification

Il s'agit par cette disposition :

— d'éviter la création d'une quantité importante de nouveaux déchets (issus du démantèlement des bâtiments);

— d'éviter un surcoût important :

\* il faut, de toute manière, un bâtiment approprié pour entreposer les déchets de haute activité pour au moins 50 ans (temps d'une décroissance naturelle de radioactivité et de chaleur);

\* les bâtiments avec enceinte de confinement des centrales peuvent utilement être réutilisés à cet effet;

— d'éviter la multiplication de sites nucléaires.

M. DARDENNE.  
E. GRYP.

gebruikt als opslagplaats voor de geconditioneerde afvalstoffen die tijdens de eerste en de tweede fase geproduceerd werden, en eventueel ook voor andere hoogactieve en geconditioneerde afvalstoffen. »

#### Verantwoording

De aanbeveling streeft een drievoudig doel na :

— voorkomen dat er opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid afvalstoffen geproduceerd wordt bij de ontmanteling van de gebouwen;

— forse meerkosten vermijden :

\* om hoogactieve afvalstoffen gedurende ten minste 50 jaar op te slaan (de tijd die nodig is voor het natuurlijk verval van radioactiviteit en warmte), moet men hoe dan ook over een aangepast gebouw beschikken;

\* de gebouwen van de centrale, die toegerust zijn met een containment, komen in aanmerking voor die nieuwe bestemming;

— voorkomen dat het aantal nucleaire installaties toeneemt.